



太阳能光伏产品金太阳认证证书

证书编号: CGC2020002004113

申请人及地址: 华为技术有限公司
深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼

制造商及地址: 华为技术有限公司
深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼

生产厂及地址: 华为机器有限公司
东莞市松山湖科技产业园区新城大道 2 号

产品名称: 光伏并网逆变器

商标: 
HUAWEI

型号: SUN2000-15KTL-M3、SUN2000-17KTL-M3、SUN2000-20KTL-M3、
SUN2000-30KTL-M3、SUN2000-36KTL-M3、SUN2000-40KTL-M3

主要性能参数: 性能参数详见证书附页 (共 6 页)

标准、技术要求: NB/T 32004-2018 《光伏并网逆变器技术规范》

认证模式: 型式试验 + 初始工厂检查 + 获证后监督

上述产品符合 CGC-R46016:2019 《太阳能光伏产品认证实施规则
(光伏并网逆变器)》要求, 特发此证。

本证书与证书附页及当年证书使用保持通知书同时使用方为有效。获证
企业在产品设计及制造方面的任何改变需经本机构批准, 否则本证书无效。

签发:



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C121-P

发证日期: 2020-11-27



北京鉴衡认证中心有限公司

地址: 北京市东城区和平里北街 6 号 26 号楼三层 301 网址: www.cgc.org.cn



金太阳认证证书 附页

证书编号: CGC2020002004113

1. 产品技术参数描述:

1/6

型号		SUN2000-15KTL-M3
输入	最大方阵开路电压 [V]	1100
	自动开机条件[V]	>200
	MPPT 电压范围[V]	200-1000
输出	额定输出功率[kW]	15
	输出接线方式	三相四线
	额定输出电压 [V]	220/380
	额定输出频率[Hz]	50
产品类型	电气隔离类型	非隔离
	安装环境	户外型 (IP66)
	安装类型	壁挂式
	接入电网电压等级	中低压型
最大转换效率		98.61%
正常工作温度范围及满功率工作的温度范围		-25℃~+60℃ (-25℃~+60℃)
冷却方式		其它
外观尺寸 (L*W*H)		640mm×530mm×270mm

注 1: 该型号的认证产品仅限于使用申请备案并经鉴衡认可的关键元器件, 如需查询认证产品的关键元器件信息可联系鉴衡认证中心。

2. 特殊说明

本证书不包含故障穿越。

签发:

发证日期: 2020-11-27



北京鉴衡认证中心有限公司

地址: 北京市东城区和平里北街6号26号楼三层301 网址: www.cgc.org.cn



金太阳认证证书 附页

证书编号: CGC2020002004113

1. 产品技术参数描述:

2/6

型号		SUN2000-17KTL-M3
输入	最大方阵开路电压 [V]	1100
	自动开机条件[V]	>200
	MPPT 电压范围[V]	200-1000
输出	额定输出功率[kW]	17
	输出接线方式	三相四线
	额定输出电压 [V]	220/380
	额定输出频率[Hz]	50
产品类型	电气隔离类型	非隔离
	安装环境	户外型 (IP66)
	安装类型	壁挂式
	接入电网电压等级	中低压型
最大转换效率		98.61%
正常工作温度范围及满功率工作的温度范围		-25℃~+60℃ (-25℃~+60℃)
冷却方式		其它
外观尺寸 (L*W*H)		640mm×530mm×270mm

注 1: 该型号的认证产品仅限于使用申请备案并经鉴衡认可的关键元器件, 如需查询认证产品的关键元器件信息可联系鉴衡认证中心。

2. 特殊说明

本证书不包含故障穿越。

签发:

发证日期: 2020-11-27



北京鉴衡认证中心有限公司

地址: 北京市东城区和平里北街 6 号 26 号楼三层 301 网址: www.cgc.org.cn



金太阳认证证书 附页

证书编号：CGC2020002004113

1. 产品技术参数描述：

3/6

型号		SUN2000-20KTL-M3
输入	最大方阵开路电压 [V]	1100
	自动开机条件[V]	>200
	MPPT 电压范围[V]	200-1000
输出	额定输出功率[kW]	20
	输出接线方式	三相四线
	额定输出电压 [V]	220/380
	额定输出频率[Hz]	50
产品类型	电气隔离类型	非隔离
	安装环境	户外型 (IP66)
	安装类型	壁挂式
	接入电网电压等级	中低压型
最大转换效率		98.61%
正常工作温度范围及满功率工作的温度范围		-25℃~+60℃ (-25℃~+60℃)
冷却方式		其它
外观尺寸 (L*W*H)		640mm×530mm×270mm

注 1: 该型号的认证产品仅限于使用申请备案并经鉴衡认可的关键元器件, 如需查询认证产品的关键元器件信息可联系鉴衡认证中心。

2. 特殊说明

本证书不包含故障穿越。

签发:

发证日期: 2020-11-27



北京鉴衡认证中心有限公司

地址: 北京市东城区和平里北街6号26号楼三层301 网址: www.cgc.org.cn



金太阳认证证书 附页

证书编号: CGC2020002004113

1. 产品技术参数描述:

4/6

型号		SUN2000-30KTL-M3
输入	最大方阵开路电压 [V]	1100
	自动开机条件[V]	>200
	MPPT 电压范围[V]	200-1000
输出	额定输出功率[kW]	30
	输出接线方式	三相四线
	额定输出电压 [V]	220/380
	额定输出频率[Hz]	50
产品类型	电气隔离类型	非隔离
	安装环境	户外型 (IP66)
	安装类型	壁挂式
	接入电网电压等级	中低压型
最大转换效率		98.65%
正常工作温度范围及满功率工作的温度范围		-25℃~+60℃ (-25℃~+45℃)
冷却方式		其它
外观尺寸 (L*W*H)		640mm×530mm×270mm

注 1: 该型号的认证产品仅限于使用申请备案并经鉴衡认可的关键元器件, 如需查询认证产品的关键元器件信息可联系鉴衡认证中心。

2. 特殊说明

本证书不包含故障穿越。

签发:

发证日期: 2020-11-27



北京鉴衡认证中心有限公司

地址: 北京市东城区和平里北街6号26号楼三层301 网址: www.cgc.org.cn



金太阳认证证书 附页

证书编号: CGC2020002004113

1. 产品技术参数描述:

5/6

型号		SUN2000-36KTL-M3
输入	最大方阵开路电压 [V]	1100
	自动开机条件[V]	>200
	MPPT 电压范围[V]	200-1000
输出	额定输出功率[kW]	36
	输出接线方式	三相四线
	额定输出电压 [V]	220/380
	额定输出频率[Hz]	50
产品类型	电气隔离类型	非隔离
	安装环境	户外型 (IP66)
	安装类型	壁挂式
	接入电网电压等级	中低压型
最大转换效率		98.66%
正常工作温度范围及满功率工作的温度范围		-25℃~+60℃ (-25℃~+45℃)
冷却方式		其它
外观尺寸 (L*W*H)		640mm×530mm×270mm

注 1: 该型号的认证产品仅限于使用申请备案并经鉴衡认可的关键元器件, 如需查询认证产品的关键元器件信息可联系鉴衡认证中心。

2. 特殊说明

本证书不包含故障穿越。

签发:

发证日期: 2020-11-27



北京鉴衡认证中心有限公司

地址: 北京市东城区和平里北街6号26号楼三层301 网址: www.cgc.org.cn



金太阳认证证书 附页

证书编号: CGC2020002004113

1. 产品技术参数描述:

6/6

型号		SUN2000-40KTL-M3
输入	最大方阵开路电压 [V]	1100
	自动开机条件[V]	>200
	MPPT 电压范围[V]	200-1000
输出	额定输出功率[kW]	40
	输出接线方式	三相四线
	额定输出电压 [V]	220/380
	额定输出频率[Hz]	50
产品类型	电气隔离类型	非隔离
	安装环境	户外型 (IP66)
	安装类型	壁挂式
	接入电网电压等级	中低压型
最大转换效率		98.66%
正常工作温度范围及满功率工作的温度范围		-25℃~+60℃ (-25℃~+45℃)
冷却方式		其它
外观尺寸 (L*W*H)		640mm×530mm×270mm

注 1: 该型号的认证产品仅限于使用申请备案并经鉴衡认可的关键元器件, 如需查询认证产品的关键元器件信息可联系鉴衡认证中心。

2. 特殊说明

本证书不包含故障穿越。

签发:

发证日期: 2020-11-27



北京鉴衡认证中心有限公司

地址: 北京市东城区和平里北街6号26号楼三层301 网址: www.cgc.org.cn

发证通知书

编号: CGC2020-002004-000092

华为技术有限公司:

根据贵单位/公司的申请和本中心的认证结果, 贵单位/公司符合认证条件。特颁发如下证书:

序号	证书编号	产品名称	产品型号
1	CGC2020002004113	光伏并网逆变器	SUN2000-15KTL-M3、 SUN2000-17KTL-M3、 SUN2000-20KTL-M3、 SUN2000-30KTL-M3、 SUN2000-36KTL-M3、 SUN2000-40KTL-M3

北京鉴衡认证中心有限公司

发证日期: 2020.11.27



北京鉴衡认证中心有限公司

地址: 北京市东城区和平里北街6号26号楼三层301 网址: www.cgc.org.cn

认证标志使用授权书

编号: CGC2020-002004-000092

华为技术有限公司:

兹批准下列申请人及生产厂在下述产品上使用认证标志。认证标志的使用应遵守本中心《自愿性产品认证 认证证书和认证标志管理程序》(CGC-QP-V08)的相关要求。

申 请 人: 华为技术有限公司

制 造 商: 华为技术有限公司

生 产 厂: 华为机器有限公司

产品名称: 光伏并网逆变器

证书编号: CGC2020002004113

认证标志:



北 京 鉴 衡 认 证 中 心 有 限 公 司

地址: 北京市东城区和平里北街6号26号楼三层301 网址: www.cgc.org.cn