



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0699



检测报告

CEPRI-ZD4-2016-054

样品名称： 并网光伏逆变器
样品型号： SUN2000-50KTL-C1
生产单位： 华为技术有限公司
委托单位： 华为技术有限公司
检测类别： 委托检测

中国电力科学研究院

2016年9月23日



检 测 报 告

产品名称	并网光伏逆变器	规格型号	SUN2000-50KTL-C1
委托单位	华为技术有限公司	委托单位地址	深圳市龙岗区坂田华为基地
生产单位	华为技术有限公司	检测类别	委托检测
到样日期	2015 年 12 月 28 日	来样方式	送样
样品编号	ZD4-15/12/28-004	样品数量	1
样品状态	外观完好无损, 电性能待查	检测日期	2015 年 12 月 28 日
检测项目	低电压穿越		
检测依据	GB/T 19964-2012 《光伏电站接入电力系统技术规定》		
检测结论	1、该送检样品已完成在三相对称故障和单相不对称故障工况下的低电压穿越 (LVRT) 测试 (含零电压穿越), 在所有测试点的电压跌落与恢复期间该送检样品均能不间断并网运行; 2、该送检样品在各类型故障工况期间, 均能够按要求正确响应并发出无功电流, 具备动态无功电流支撑能力; 3、该送检样品在故障消除后, 能够以较快的有功功率变化率恢复至故障前功率值。		
备注	/		

批准人:



签发日期:



审核:

夏烈

主检:

杨青斌

编制:

徐亮辉

日期:

2016.9.23

日期:

2016.9.23

日期:

2016.9.23