

中電賽普

产品认证证书

证书编号: CEPRI-PV-201602

申请人名称及地址

华为技术有限公司
深圳市龙岗区坂田华为基地

制造商名称及地址

华为技术有限公司
深圳市龙岗区坂田华为基地

生产企业及地址

华为机器有限公司
东莞市松山湖科技园产业园区新城大道2号

产品名称和系列、规格、型号

太阳能光伏逆变器 SUN2000-50KTL、SUN2000-50KTL-C1

认证依据

GB/T19964-2012 《光伏发电站接入电力系统技术规定》

认证模式

产品型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合“CEPRI-B-204-01/2016 《自愿性产品认证实施规则 光伏发电并网逆变器》”认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2016年10月27日

有效期至: 2021年10月26日

在本证书的有效期内, 应经本公司定期监督方可保持有效。


总经理: 杨湘江

中电赛普检验认证(北京)有限公司

中国. 北京. 清河小营东路15号

<http://www.epri.sgcc.com.cn>





产品认证证书

附录:

第1页 共3页

证书编号: CEPRI-PV-201602

SUN2000-50KTL

直流母线启动电压: 250V
满载MPPT电压范围: 600V-850V
最大输入电流: 88A
额定输出功率: 46kW
最大输出功率: 50.5kW
允许网侧电压范围: 384V-528V
允许网侧频率范围: 45-55Hz
最大输出电流: 60.8A

SUN2000-50KTL-C1

直流母线启动电压: 250V
满载MPPT电压范围: 625V-850V
最大输入电流: 88A
额定输出功率: 47.5kW
最大输出功率: 52.5kW
允许网侧电压范围: 400V -550V
允许网侧频率范围: 45-55Hz
最大输出电流: 60.8A


注: 此附录与证书同时使用时有效。

总经理: 杨湘江

中电赛普检验认证(北京)有限公司

中国.北京.清河小营东路15号

<http://www.epri.sgcc.com.cn>



中電賽普

产品认证证书

附录:

第2页 共3页

证书编号: CEPRI-PV-201602

		光伏发电产品并网认证	
		证书编号: CEPRI-PV-201602	
产品名称	太阳能光伏逆变器		
产品型号	SUN2000-50KTL		
制造商	华为技术有限公司		
			
依据国家标准: GB/T19964-2012			

AAA: 产品通过GB/T19964-2012全项测试+模型参数测试, 达到认证要求。

AA△: 产品通过GB/T19964-2012全项测试, 达到认证要求。

A△A: 产品通过GB/T19964-2012中的低电压穿越测试+模型参数测试, 达到认证要求。

A△△: 产品通过GB/T19964-2012中的低电压穿越测试, 达到认证要求。

+: 产品附加满足电网特殊要求。

注: 此附录与证书同时使用时有效。


总经理: 杨湘江

中电赛普检验认证(北京)有限公司

中国. 北京. 清河小营东路15号

<http://www.epri.sgcc.com.cn>





产品认证证书

附录:

第3页 共3页

证书编号: CEPRI-PV-201602

		光伏发电产品并网认证	
		证书编号: CEPRI-PV-201602	
产品名称	太阳能光伏逆变器		
产品型号	SUN2000-50KTL-C1		
制造商	华为技术有限公司		
			
依据国家标准: GB/T19964-2012			

AAA: 产品通过GB/T19964-2012全项测试+模型参数测试, 达到认证要求。

AA△: 产品通过GB/T19964-2012全项测试, 达到认证要求。

AA△: 产品通过GB/T19964-2012中的低电压穿越测试+模型参数测试, 达到认证要求。

AA△: 产品通过GB/T19964-2012中的低电压穿越测试, 达到认证要求。

+: 产品附加满足电网特殊要求。

注: 此附录与证书同时使用时有效。

总经理: 杨湘江

中电赛普检验认证(北京)有限公司

中国. 北京. 清河小营东路15号

<http://www.epri.sgcc.com.cn>

