



华为逆变器故障排查清单

为了能够更好更快的为您服务，请在联系华为前收集准备好以下信息。

客户公司名称	
联系人信息	(姓名、电话、邮箱)
项目名称	
项目地址	
项目容量	
项目并网时间	
故障发生时间	
设备数量	
设备型号 (SUN2000_)	
产品编码	
固件版本	
保修情况	
当天天气情况	
故障现象	(需要提供设备日志及图片)
现场监控组网	(PLC+数采+光纤环网+站控)
现场操作记录	
现场处理人	
备件接收地址	



直流输入电压及电流

输入参数	电压 (V)	输入电流 (A)
PV1 组串		
PV2 组串		
PV3 组串		
PV4 组串		
PV5 组串		
PV6 组串		
PV7 组串		
PV8 组串		

交流输出电压及电流

输出参数	电压 (V)	输出电流 (A)
Ua		
Ub		
Uc		
频率(Hz)		

告警指示

告警指示*	PV connection indicator  PV 连接指示灯	Grid-tied indicator  并网指示灯	Communications indicator  通信指示灯	Alarm/Maintenance indicator  告警/维护指示灯
绿灯亮				X
绿灯灭			X	X
绿灯快闪 (0.5s 亮, 0.5s灭)	X	X		X
红灯慢闪 (1s 亮, 4s灭)	X	X	X	
红灯快闪 (0.5s 亮, 0.5s 灭)	X	X	X	
红色常亮	X	X	X	
告警ID*				
简单描述*				
日志下载*				

处理人：

日期：